

安全评价报告信息公开表格

(20-04-19 杭州利一加油站有限公司宁围街道利一村村级留用地建设加油站项目安全设施竣工验收评价报告)

被评价单位名称		杭州利一加油站有限公司
评价项目名称/项目编号		杭州利一加油站有限公司宁围街道利一村村级留用地建设加油站项目安全设施竣工验收评价报告(编号: 20-04-19)
项目简介 (含图片)		<p>杭州利一加油站有限公司成立于 2016 年 12 月 30 日, 注册地址为杭州萧山宁围街道利一村, 法定代表人: 高谊, 统一社会信用代码: 91330109MA28L4GF8A, 筹建: 汽油、煤油、柴油、润滑油、润滑脂、溶剂油的零售。</p> <p>该项目用地面积为 2728m<sup>2</sup>, 建构物占地面积 655.73m<sup>2</sup>, 总建筑面积 814.23m<sup>2</sup>, 建筑绿化率为 25.5%, 建筑容积率为 0.3。加油区罩棚顶部采用轻钢结构, 罩棚投影面积为 936.33m<sup>2</sup>、建筑面积为 468.17 m<sup>2</sup>, 设置 6 台加油机。站房为两层钢筋混凝土框架结构, 建筑面积为 346.06m<sup>2</sup>。站区设置 5 只 SF 型双层复合埋地油罐(车道罐), 其中, 30m<sup>3</sup>0#柴油罐 1 只、35m<sup>3</sup>92#汽油罐 2 只、35m<sup>3</sup>95#汽油罐 1 只、30m<sup>3</sup>98#汽油罐 1 只, 折算油罐总容积 150m<sup>3</sup>柴油罐容积折半计入), 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014 年版)所规定的等级划分, 加油站设计规模属于二级加油站。</p> 
安全评价机构名称		浙江天为企业评价咨询有限公司
项目组长		胡益新
技术负责人		相继园
过程控制负责人		吴芳萍
评价报告编制人		孙丽娜
报告审核人		黄震
参与评价工作	安全评价师	胡益新、孙丽娜
	注册安全工程师	胡益新、孙丽娜
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	胡益新、孙丽娜
	时间	2020.4 至 2020.5
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2020.5.22