

## 安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称		杭州镇海炼化加油站有限公司
评价项目名称/项目编号		杭州镇海炼化加油站有限公司经营危险化学品项目安全现状评价/20-05-34
项目简介 (含图片)		<p>该加油站共设 5 只埋地储罐，其中 1 只 30 立方米 92 油品汽油罐、1 只 30 立方米 95 油品汽油罐、1 只 30 立方米 98 油品汽油罐、2 只 50 立方米柴油罐，设有 3 台双油品 4 枪加油机和 1 台单油品 4 枪加油机。加油站在用油罐的总容量为 190m<sup>3</sup>，折合成汽油容量为 140m<sup>3</sup>，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014 年版) 规定的等级划分，该加油站为二级加油站。</p> 
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		胡益新
技术负责人		相继园
过程控制负责人		吴芳萍
评价报告编制人		胡益新、罗颖洁
报告审核人		李薇
参与评价 工作	安全评价师	胡益新、罗颖洁
	注册安全工程师	胡益新
	技术专家	-
现场开展 安全评价 工作	人员	胡益新、罗颖洁
	时间	至
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		20 年 6 月 10 日