

安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称		中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司
评价项目名称/项目编号		中国石油天然气股份有限公司浙江杭州余杭第三加油站原地改建项目安全设施竣工验收评价/22-03-28
项目简介 (含图片)		<p>本建设项目总投资 351.51 万元，改建后加油站的总占地面积为 5769.6m²（无新增用地），项目利用原有罩棚，站房和卫生间。将原有罐区、油罐、辅房一、辅房二、门卫房拆除，预留一间辅房，罩棚基底面积 136.39 m²，站房基底面积 145.36m²，设置 4 台加油机。新建 4 座加油岛（含更新 4 台加油机），罐区设置在罩棚西侧车道下，设置 1 只 50m³SF 型双层柴油罐，4 只 30m³SF 型双层汽油罐，储罐总容积为 170 立方米，折算后油罐总容积 145m³（柴油罐折半计入），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 所规定的等级划分，加油站设计规模属于二级加油站。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		王铁军
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		王铁军
评价报告编制人		罗颖洁
报告审核人		王铁军
参与评价工作	安全评价师	王铁军、罗颖洁、尉伟明、胡素娥、卜伟华、胡小兰
	注册安全工程师	王铁军、尉伟明、胡小兰、胡素娥
	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	王铁军
	时间	2022.3.18 至 2022.4.2
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2022.4.2

