


安全评价报告信息公开表格

被评价单位名称	淳安胜嘉利天然气有限公司	
评价项目名称/项目编号	康盛天然气气站安全现状评价项目/21-07-27	
项目简介 (含图片)	<p>本项目涉及的危险化学品有天然气、四氢噻吩和氮气，其中天然气为供气，四氢噻吩作为加臭剂使用，氮气为紧急切断阀提供气源，并用于管道检修时吹扫管道。本项目属于城镇燃气供应项目。</p> <p>本项目设 50m³ 的 LNG 立式储罐二只，天然气气源站内的 LNG 接收、气化、计量调压等工艺采用 PLC 控制系统进行远程监控，通过 PLC 控制系统对气源站现场的数据进行实时传递和控制。</p>	
		
安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司	
项目组长	王铁军	
技术负责人	周玉飞	
过程控制负责人	王小梅	
评价报告编制人	王铁军	
报告审核人	李薇	
参与评价工作	安全评价师	王铁军、尉伟明、胡素娥、卜伟华、胡小兰
	注册安全工程师	王铁军、尉伟明、胡小兰、胡素娥
	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	王铁军
	时间	2022.04.17 至 2022.08.17
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间	2022.08.17	