

## 安全评价报告信息公开表

被评价单位名称		中国石化销售股份有限公司浙江杭州清泰门加油站
评价项目名称/项目编号		中国石化销售股份有限公司浙江杭州清泰门加油站经营 危险化学品（加油区域）安全现状评价报告/20-06-16
项目简介 (含图片)		<p>该加油站站区用地面积约为 3957m<sup>2</sup>，2 只 30m<sup>3</sup> 汽油储罐、2 只 30m<sup>3</sup> 柴油储罐和 4 台 3 立方储气井，电脑加油机 6 台，CNG 加气机 2 台。加油站油罐的总容量为 120m<sup>3</sup>，折合成汽油容量为 90m<sup>3</sup>；CNG 储气罐总容积 12m<sup>3</sup>，按照《汽车加油 加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）规定的等级划分，本项目加油和 CNG 加气合建站属二级站。</p> 
安全评价机构名称		浙江天为企业评价咨询有限公司
项目组长		胡益新
技术负责人		相继园
过程控制负责人		吴芳萍
评价报告编制人		胡益新、罗颖洁
报告审核人		李薇
参与评价工作	安全评价师	胡益新、罗颖洁
	注册安全工程师	胡益新
	技术专家	
现场开展安全评价工作	人员	胡益新
	时间	2020.06至2020.07
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2020.07