

安全评价报告信息公开表格

被评价单位名称		中国石油天然气股份有限公司浙江湖州湖山大道加油站
评价项目名称/项目编号		中国石油天然气股份有限公司浙江湖州湖山大道加油站项目设立安全评价/23-03-31
项目简介 (含图片)		<p>该加油站拟设非承重罐区 1 座，4 只 30m³ 埋地式 SF 双层汽油罐和 1 只 30m³ 埋地式 SF 双层柴油罐，其中 4 只汽油罐分别为 2 只 92#汽油罐、1 只 95#汽油罐和 1 只 98#汽油罐；设加油岛 4 座，设置 2 台六枪三油品潜油泵加油机和 2 台四枪双油品潜油泵加油机。该加油站油罐总容积为 150m³，折合成汽油容量为 135m³，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 规定的等级划分，该加油站为二级加油站；加油区内拟设置 1 座型钢罩棚、4 个单柱加油岛及 1 个尿素加注岛，加油区西侧拟设置一台洗车机，站房南侧拟设置 2 个快充充电桩（4 个充电车位）；按照浙江省地方标准 DB33/T2136-2018《综合供能服务站建设规范》的等级划分，该加油站充电区块单路配电容量为 240KVA，为IV级充（换）电区块。综上，本项目为二级综合供能服务站。</p> 
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		陈丰
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		陈丰
报告审核人		黄震、相继园
参与评价工作	安全评价师	陈丰、邵东卫、刘义梅、阮佳、万昌平、卜伟华
	注册安全工程师	邵东卫、刘义梅、阮佳、万昌平
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	陈丰
	时间	2023 年 3 月至 2023 年 4 月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2023 年 4 月