

安全评价报告信息公开表格

被评价单位名称		浙江壳牌燃油有限公司温岭市大溪镇加油站
评价项目名称/项目编号		浙江壳牌燃油有限公司温岭市大溪镇加油站新建4台充电桩建设项目安全条件论证/23-05-21
项目简介 (含图片)		<p>该加油站设有5只SF型埋地卧式油罐（非车道罐）：2个30m³的汽油储罐、1个15m³的汽油储罐、1个30m³的柴油储罐和1个15m³的柴油储罐，该加油站油罐总容积120m³。</p> <p>该项目建成后，加油站充电区块单路配电容量为120KVA，为IV级充（换）电区块，按照浙江省地方标准DB33/T2136-2018《综合供能服务站建设规范》的等级划分，该加油站为二级综合供能服务站。</p> 
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		陈丰
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		陈丰
报告审核人		黄震、相继园
参与评价工作	安全评价师	陈丰、邵东卫、刘义梅、阮佳、万昌平、卜伟华
	注册安全工程师	邵东卫、刘义梅、阮佳、万昌平
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	陈丰
	时间	2023年4月至2023年6月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2023年6月