


安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称		杭州广林石油有限公司绿渚加油站
评价项目名称/ 项目编号		杭州广林石油有限公司绿渚加油站（柴油库）安全现状评价/23-03-38
项目简介 (含图片)		<p>杭州广林石油有限公司绿渚加油站现储罐区设有 1000m³ 立式储罐 2 个（其中一个 1000m³ 立式储罐停用，已挂“停用”标示，并用盲板进行封堵）、300m³ 立式储罐 2 个，单枪加油机 2 台。</p> <p>根据《石油库设计规范》（GB50074-2014）第 3.0.1 条注 2 “甲 A 类液体储罐容量、I 级和 II 级毒性液体储罐容量应乘以系数 2 计入储罐计算总容量，丙 A 类液体储罐容量可乘以系数 0.5 计入储罐计算总容量，丙 B 类液体储罐容量可乘以系数 0.25 计入储罐计算总容量。”，本项目石油库储罐折合总容积为 800m³（丙 A 类液体柴油共 1600m³），因此本项目库区属五级油库。</p>
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		胡伟
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		胡伟
报告审核人		黄震
参与 评价 工作	安全评价师	胡伟、尉伟明、胡素娥、胡小兰、卜伟华
	注册安全工程师	胡伟、尉伟明、胡素娥、胡小兰



	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	胡伟
	时间	2023.5.12 至 2023.6.19
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2023.6.19