

安全评价报告信息公开表

<p>被评价单位名称</p>	<p>杭州市萧山区第一人民医院</p>
<p>评价项目名称/项目编号</p>	<p>杭州市萧山区第一人民医院新氧气站项目安全现状评价报告/天为[评]字 24-03-44 号</p>
<p>项目简介 (含图片)</p>	<p>杭州市萧山区第一人民医院创建于 1935 年 8 月，是萧山区的医疗中心和医学技术培训中心，法定代表人顾水均。目前为国家三级乙等综合性医院，是浙江省、杭州市、萧山区三级医保定点医疗机构，是萧山区内历史最悠久、规模最大、学科门类最齐全，技术水平最高的综合性医院。医院分市心路院区和通惠院区两个院区，医院开放床位 1339 张，设病区 32 个，设专科 60 个等，本项目新氧气站为市心路院区，位于杭州市萧山区市心南路 199 号。</p> <p>杭州市萧山区第一人民医院在实施医疗过程中需要使用到医用氧气，根据《危险化学品目录》（2022 年修订版），氧[压缩的或液化的]为危险化学品，故本项目属于危险化学品使用项目。</p> <p>根据《危险化学品安全使用许可实施办法》（国家安监总局令第 57 号，总局令第 89 号修正）文件要求，杭州市萧山区第一人民医院不适用《危险化学品安全使用许可适用行业目录》（2013 年版）规定的适用行业目录，因此，不需要办理危险化学品安全使用许可证。</p> <p>医院于 2023 年 5 月委托浙江天为安全科技有限公司对其老氧气站编制了《杭州市萧山区第一人民医院氧气站项目安全现状评价报告》(编号：天为【评】字第 23-04-40 号)。医院原有一套现场制氧+老氧气站，现场制氧已拆除，故在老氧气站北侧新增 2 个 5m³ 的液氧贮罐用于应急备用，本次对新氧气站进行安全评价。</p> 
<p>安全评价机构名称</p>	<p>浙江天为安全科技有限公司</p>

项目组长	贝少华	
技术负责人	相继园	
过程控制负责人	王小梅	
评价报告编制人	贝少华	
报告审核人	陈明婧	
参与评价工作	安全评价师	贝少华、鲍水良、万昌平、胡小兰、卜伟华
	注册安全工程师	贝少华、鲍水良、万昌平、胡小兰
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	贝少华
	时间	2024年3月至2024年5月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间	2024年5月	