

安全评价报告信息公开表格

被评价单位名称		中国石化销售股份有限公司浙江安吉云鸿加油站
评价项目名称/项目编号		中国石化销售股份有限公司浙江安吉云鸿加油站改造项目设立安全评价/24-05-10
项目简介 (含图片)	<p>中国石化销售股份有限公司浙江安吉云鸿加油站成立于 2004 年 07 月 01 日，取得由安吉县市场监督管理局核发的“营业执照”，统一社会信用代码：913305235575473962（1/1），负责人：王维刚，注册地址位于安吉县昌硕街道云鸿东路 228 号。该加油站土地使用权面积为 1825.88m²，其中房屋建筑面积 817.20m²。</p> <p>浙江安吉云鸿加油站已运行多年，站区内设有 5 只埋地卧式双层汽油储罐（内衬法改造，车道罐），其中 20m³ 油罐 3 只、30m³ 油罐 2 只，油罐总容积 120m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规定的等级划分，该加油站为二级加油站。</p> <p>该加油站于 2024 年 5 月 16 日取得安吉县商务局出具的《关于同意中国石化销售股份有限公司浙江安吉云鸿加油站油罐调整的批复》，同意中国石化销售股份有限公司浙江安吉云鸿加油站进行罐容调整，同时对加油站做好安全生产工作。</p> <p>该加油站改造项目于 2024 年 05 月 11 日取得由安吉县发展和改革局核发的浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，项目代码：2405-330523-04-01-349685。</p> <p>该加油站主要改造内容为：①新建立柱及轻钢结构罩棚；②更新 50 立方米双层油罐 1 台，30 立方米双层油罐 2 台；③更新双层工艺管线，新建配套工艺管沟。站房、辅房、办公楼等均利旧。改造后站区内设有 3 只埋地卧式 SF 双层汽油储罐（车道罐），其中 30m³ 油罐 2 只、50m³ 油罐 1 只，油罐总容积 110m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规定的等级划分，该加油站为二级加油站，改造前后加油站等级不变。该加油站改造项目由河北海川能源科技股份有限公司进行了规划设计，并出具了总平面布置图。</p>	
		
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		陈丰
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		陈丰
报告审核人		王铁军、相继园
参与评价工作	安全评价师	陈丰、邵东卫、王骥、阮佳、万昌平、卜伟华
	注册安全工程师	邵东卫、王骥、阮佳、万昌平
	技术专家	/

现场开展 安全评价 工作	人员	陈丰、邵东卫
	时间	2024年3月至2024年6月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2024年6月