

## 安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称	建德市姚村乡中杭加油站
评价项目名称/项目编号	建德市姚村乡中杭加油站加油站原地扩建安全设施竣工验收评价报告/24-06-04
项目简介 (含图片)	<p>建德市姚村乡中杭加油站（以下简称中杭加油站）成立于 2013 年 06 月 08 日，注册地址为建德市乾潭镇梓洲村，投资人：陈黎珊，统一社会信用代码：91330182MA2806NJ6K。经营范围：成品油：汽油、柴油零售（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>中杭加油站经营地址位于建德市乾潭镇梓洲村，于 2022 年 9 月 14 日取得杭州市商务局核发的“成品油零售经营批准证书”，编号：油零售证书第 31160062 号，许可从事汽油、柴油[闭杯闪点&gt;60℃]零售业务，有效期至 2026 年 11 月 20 日。于 2023 年 03 月 15 日取得杭州市应急管理局核发的“危险化学品经营许可证”，登记编号：浙杭安经字〔2022〕10000008 号，许可范围：带储存经营成品油：汽油（60.0m<sup>3</sup>）、柴油（30.0m<sup>3</sup>），经营方式：带储存经营，有效期至 2025 年 08 月 16 日。</p> <p>为适应市场需求变化，提高油站服务效率，提升加油站的本质安全，建德市姚村乡中杭加油站对加油站进行扩建。项目于 2023 年 5 月 12 日取得《杭州市商务局关于同意建德市姚村乡中杭加油站原地扩建项目立项的批复》（杭商务〔2023〕94 号）。于 2023 年 06 月 26 日在建德市发展和改革委员会进行了立项备案，项目代码：2306-330182-04-01-377121。由浙江润和安全技术有限公司于 2024 年 01 月 29 日出具了《建德市姚村乡中杭加油站加油站原地扩建设计安全评价报告》，并于 2024 年 02 月 20 日取得了杭州市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》。由智诚建科设计有限公司于 2023 年 01 月出具了《建德市姚村乡中杭加油站加油站原地扩建安全设施设计》，并于 2024 年 03 月 05 日取得了杭州市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》。项目于 2024 年 3 月开工建设，于 2024 年 6 月初基本完成建设。此次扩建主要内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 拆除原有罩棚，新建罩棚；</li> <li>2) 拆除现有站房，利用原有辅房改造为新的站房，站房内设置营业厅、办公室、配电室及公共卫生间；</li> <li>3) 拆除原有加油机，新上 4 台双油品四枪加油机和 1 台柴油尾气处理液加注设备（柴油尾气处理液加注设备未安装，已变更为预留）；</li> <li>4) 拆除原有罐区及油罐，罩棚下新建承重罐区，新设 2 只 30m<sup>3</sup>埋地卧式 SF 双层汽油储罐（92#汽油罐和 95#汽油罐各 1 只）、1 只 20m<sup>3</sup>埋地卧式 SF 双层柴油储罐（0#柴油）和 1 只 40m<sup>3</sup>埋地卧式 SF 双层柴油储罐（0#柴油）；</li> <li>5) 加油站新增停车位、垃圾收集点和危废间（危废间未建，已变更为取消）。</li> </ol> <p>本建设项目总投资 500 万元，扩建后加油站规模：汽油罐容量 60m<sup>3</sup>，柴油罐容量 60m<sup>3</sup>，柴油罐容积折半计入，油罐总容积为 90m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的相关规定，该加油站为三级加油站。</p>



安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		尉伟明
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		尉伟明
报告审核人		胡小兰
参与评价工作	安全评价师	胡伟、尉伟明、胡素娥、邵东卫、卜伟华、罗颖洁
	注册安全工程师	胡伟、尉伟明、胡素娥、邵东卫
	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	尉伟明、罗颖洁
	时间	2023.6.7 至 2023.7.15
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2023.7.15