


安全评价报告信息公开表格

被评价单位名称		中国石化销售股份有限公司浙江湖州长兴长兴加油站
评价项目名称/项目编号		中国石化销售股份有限公司浙江湖州长兴长兴加油站改造项目设立安全评价/24-09-22
项目简介 (含图片)	<p>中国石化销售股份有限公司浙江湖州长兴长兴加油站成立于 2001 年 04 月 04 日，取得由长兴县市场监督管理局核发的“营业执照”，统一社会信用代码：91330522779377521H（1/1），负责人：孙昀，注册地址位于浙江省湖州市长兴县夹浦镇长平村。该加油站土地使用权面积为 3802.00m²。</p> <p>浙江湖州长兴加油站已运行多年，站区内设有 4 只埋地卧式钢制储罐（非车道罐），其中 30m³ 汽油油罐 2 只、30m³ 柴油油罐 1 只、50m³ 柴油油罐 1 只，该加油站油罐总容积为 140m³，折合成汽油容量为 100m³，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 规定的等级划分，该加油站为二级加油站。</p> <p>该加油站改造项目于 2024 年 09 月 03 日取得由长兴县发展和改革局核发的浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，项目代码：2409-330522-04-01-330342。</p> <p>该加油站于 2024 年 8 月 26 日取得长兴县商务局出具的《长兴县商务局关于中国石化销售股份有限公司浙江湖州长兴加油站改造的批复》，同意中国石化销售股份有限公司浙江湖州长兴加油站在不改变原有等级、罐容和经营品种的前提下，进行局部改造。</p> <p>该加油站主要改造内容为：①从罐区 1 只 30 立方柴油罐操作井中新设两条工艺管线至两台汽油机；②两台双油品四枪加油机改造为两汽两柴加油机。改造后加油机、加油枪总量不变，仍为 4 台 12 枪。站房、辅房和加油罩棚等均利旧。改造前后加油站等级不变。该加油站建设项目由浙江美阳国际工程设计有限公司进行了规划设计，并出具了总平面布置图。</p>	
		
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		陈丰
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		陈丰
报告审核人		王铁军、相继园
参与评价工作	安全评价师	陈丰、邵东卫、王骥、刘义梅、卜伟华
	注册安全工程师	邵东卫、王骥、刘义梅
	技术专家	/

现场开展 安全评价 工作	人员	陈丰、邵东卫
	时间	2024年7月至2024年9月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2024年9月