

安全评价报告信息公开表

（湖州市交通投资集团能源发展有限公司戚家山加油站经营危险化学品安全现状评价）

被评价单位名称	湖州市交通投资集团能源发展有限公司戚家山加油站
评价项目名称/项目编号	天为〔评〕字 25-08-25 号
项目简介 (含图片)	湖州市交通投资集团能源发展有限公司戚家山加油站成立于 2025 年 8 月 14 日，注册地位于浙江省湖州市湖州南太湖新区杨家埠街道青茵大道 266 号，企业取得由湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局核发的营业执照，统一社会信用代码： 91330501MAET655QXT，主要负责人黄国祥。本项目涉及散装柴油的销售，不涉及自助加油。 站区总用地面积为 4822 m2，站区共设置 4 只 SF 型双层埋地油罐。其中 1 只 50 m3 0#柴油罐，1 只 40m3 92#汽油罐，1 只 40m3 95#汽油罐，1 只 40m3 M100 甲醇罐；设置 3 台三油品六枪电脑税控加油机、1 台汽柴油（4 枪）甲醇（2 枪）共六枪电脑税控加注机、1 台一体式柴油尾气处理液加注机；设置 2 台充电桩。加油站在用油罐的总容量为 170m3，折合成汽油容量为 145m3（柴油罐容积折半计入，甲醇容积计入汽油总容积），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 和《车用甲醇燃料作业安全规范》GB/T 41884-2022，该加油站为二级加油站及甲醇燃料加注合建站；根据《综合供能服务站建设规范》DB33/T2136-2018 规定的等级划分，该站为二级综合供能服务站。 该加油站于 2025 年 7 月 30 日委托浙江天为安全科技有限公司出具了《湖州市聚通建设发展有限公司戚家山加油站建设项目安全设施竣工验收评价报告》（项目编号：天为【评】字 25-05-33 号），于 2025 年 7 月 31 日由湖州市聚通建设发展有限公司组织有关专家召开了湖州市聚通建设发展有限公司戚家山加油站建设项目安全设施竣

		工验收会，并于 2025 年 8 月 21 日出具了《湖州市聚通建设发展有限公司威家山加油站建设项目安全设施竣工验收专家组意见的确认报告》和《湖州市聚通建设发展有限公司威家山加油站建设项目安全设施竣工验收评价报告（修订稿）》（项目编号：天为【评】字 25-05-33 号）。现该加油站经营主体发生变更，需重新进行安全评价。 
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		尉伟明
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		赵晨
报告审核人		贝少华
参与评价工作	安全评价师	尉伟明、胡伟、邵东卫、赵晨、余红光、卜伟华
	注册安全工程师	胡伟、邵东卫、赵晨
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	尉伟明、赵晨
	时间	2025 年 7 月 31 日至 2025 年 8 月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2025 年 8 月