

安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称		25-06-38 壳牌燃油（湖州）有限公司南浔旧馆加油站
评价项目名称/项目编号		25-06-38 壳牌燃油（湖州）有限公司南浔旧馆加油站经营危险化学品安全现状评价
项目简介 (含图片)		该加油站站内设有 4 个 SF 双层埋地储罐：其中 2 只 30m³ 汽油储罐：1 只 30m³ 的 92#汽油罐和 1 只 30m³ 的 95#汽油罐；2 只 30m³ 的 0#柴油储罐，加油亭设有 6 台加油机，双油品四枪加油机 4 台和单油品双枪加油机 2 台。该加油站油罐总容积为 120m³，折后成汽油容积为 90m³，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2021 规定的等级划分，该加油站属于三级加油站。 
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		尉伟明
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		罗颖洁
报告审核人		贝少华
参与评价 工作	安全评价师	尉伟明、罗颖洁、邵东卫、卜伟华、胡伟、余红光
	注册安全工程师	尉伟明、邵东卫、胡伟
	技术专家	-
现场开展 安全评价 工作	人员	尉伟明、罗颖洁
	时间	2025 年 10 月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2025 年 11 月