

安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称	中国石油天然气股份有限公司浙江湖州和孚加油站	
评价项目名称/项目编号	25-06-31 中国石油天然气股份有限公司浙江湖州和孚加油站经营危险化学品安全现状评价	
项目简介 (含图片)	<p>该加油站使用权面积 2914.9m², 站区设 5 个容量为 30m³ 的 SF 双层埋地储罐 (3 个储存 92#汽油、1 个储存 95#汽油, 1 个储存 0#柴油), 其中汽油罐容量 120m³, 柴油罐容量 30m³, 油罐总容积为 135m³ (柴油罐容积折半计入), 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 所规定的等级划分, 该加油站为二级加油站。加油站内设 6 个加油岛, 设 1 台单油品四枪潜泵式加油机、2 台单油品双枪潜泵式加油机、2 台双油品双枪潜泵式加油机和 1 台双油品四枪潜泵式加油机。</p> 	
安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司	
项目组长	尉伟明	
技术负责人	周玉飞	
过程控制负责人	王小梅	
评价报告编制人	罗颖洁	
报告审核人	贝少华	
参与评价工作	安全评价师	尉伟明、罗颖洁、邵东卫、卜伟华、胡伟、余红光
	注册安全工程师	尉伟明、邵东卫、胡伟
	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	尉伟明、罗颖洁
	时间	2025 年 10 月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间	2025 年 11 月	