

安全评价报告信息公开表

(杭州市上城区九堡股份经济合作社九堡单元 SC120203-07 地块(原数字商贸城单元 JG1804-B41-13 地块)公共设施营业网点用房加油站
项目设立安全评价)

被评价单位名称	杭州市上城区九堡股份经济合作社
评价项目名称/项目编号	天为(评)字 25-06-04 号
项目简介 (含图片)	<p>杭州市上城区九堡股份经济合作社成立于 2004 年 11 月 10 日,取得由杭州市上城区市场监督管理局核发的“营业执照”,统一社会信用代码: 91330104765495711X, 法定代表人: 杨建国, 注册地址位于浙江省杭州市上城区老杭海路 83 号。</p> <p>该公司在浙江省杭州市上城区九堡街道, 九堡单元 SC120203-07 地块(原数字商贸城单元 JG1804-B41-13 地块), 东至友爱路、南至 110KV 蚕桑变电所、西至中国四季青服装交易中心二期、北至三卫路拟新建加油站。该加油站用地总面积 3505.79 m², 总建筑面积 1128.4m², 其中站房建筑面积 729.23m²、罩棚建筑面积 399.17m²。</p> <p>根据杭州市商务局文件《杭州市商务局关于印发杭州市成品油零售体系发展“十四五”规划的通知》(杭商务〔2021〕141 号), 同意按照新建规划布点实施建设建。</p> <p>该加油站拟设埋地罐区 1 座(车道下敷设), 4 只 30m³ 双层 SF₆ 卧式埋地油罐, 其中 2 只 92#汽油罐、1 只 95#汽油罐、1 只 0#柴油罐, 设置 4 个加油岛, 设 4 台双油品四枪潜油泵式加油机。该加油站油罐总容积为 120m³, 折合成汽油容量为 105m³ (柴油折半计入), 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 规定的等级划分, 该加油站为二级加油站; 站区西侧拟设置 2 个 120kW 充电桩 (1 桩 1 把充电枪, 共 2 个充电车位), 根据《综合供能服务站建设规范》DB33/T2136-2018 规定的等级划分, 该站为二级综合供能服务站。该加油站建设项目由浙江工程设计有限公司 (化工石化医药行业甲级, 证书编号: A133010851) 进行了规划设计, 并出具了总平面布置图。</p>

		
安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司	
项目组长	胡伟	
技术负责人	周玉飞	
过程控制负责人	王小梅	
评价报告编制人	赵晨	
报告审核人	贝少华	
参与评价工作	安全评价师	胡伟、邵东卫、赵晨、余红光、卜伟华
	注册安全工程师	胡伟、邵东卫、赵晨
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	胡伟、赵晨
	时间	2025年5月至2025年11月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间	2025年11月	