

安全评价报告信息公开表

被评价单位名称	湖州南浔浙石油综合能源销售有限公司
评价项目名称/项目编号	湖州南浔浙石油综合能源销售有限公司旧馆综合供能服务站经营危险化学品项目安全现状评价报告/天为(评)字 26-01-14 号
项目简介 (含图片)	<p>湖州南浔浙石油综合能源销售有限公司旧馆综合供能服务站成立于 2020 年 12 月 25 日, 位于浙江省湖州市南浔区旧馆镇燕三路 1 号-1。加油站取得由湖州市南浔区市场监督管理局核发的营业执照, 统一社会信用代码: 91330503MA2D5M6U30; 负责人: 杨为民。</p> <p>该加油站已取得湖州市商务局核发的《成品油零售经营批准证书》, 编号: 油零售证书第 31330144 号, 批准从事汽油、柴油零售业务。有效期至: 2026 年 5 月 26 日。该加油站于 2023 年 3 月 20 日取得湖州市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》, 证书编号: 湖应经字[2023]330503017 号, 许可范围: 汽油、柴油; 经营方式: 带储存经营, 有效期至 2026 年 3 月 19 日。</p> <p>该加油站设有 1 只 50m³埋地式 SF 双层柴油罐和 4 只 30m³埋地式 SF 双层汽油罐, 1 只 0#柴油罐, 4 只汽油罐分别为 2 只 92#汽油罐、2 只 95#汽油罐。设置 4 台双油品四枪加油机, 其中 0#柴油枪 4 把, 92#汽油枪 6 把, 95#汽油枪 6 把。该加油站油罐总容积为 170m³, 折合成汽油容量为 145m³, 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 所规定的等级划分, 该加油站为二级加油站。项目设置 2 台 120kW 充电桩整流柜, 设置 4 个充电桩。按照《综合供能服务站建设规范》DB33/T2136-2018 规定的等级划分, 该站为二级综合供能服务站。</p> <p>该加油站于 2023 年 7 月委托浙江道宇安环科技有限公司出具了《湖州南浔浙石油综合能源销售有限公司旧馆综合供能服务站经营危险化学品安全评价报告》, 现该加油站危险化学品经营许可证即将到期, 需重新进行安全现状评价。与上一轮评价相比, 该加油站的变化情况为: 安全管理员由胡佳信变更为张浩朴; 危险化学品经营许可证许可范围、周边环境未发生变化。</p>
安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司编制
项目组长	刘义梅
技术负责人	相继园
过程控制负责人	王小梅
评价报告编制人	刘义梅
报告审核人	王铁军



参与评价工作	安全评价师	阮佳、邵东卫、刘义梅、王骥、卜伟华
	注册安全工程师	邵东卫、刘义梅、王骥
	技术专家	
现场开展安全评价工作	人员	刘义梅、邵东卫
	时间	2026.1.27
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2026.2